



注:

1. 原有灯具线路保留, 利用原床头双控开关.
2. 新敷设线路走墙面-柜子下踢脚-木地板下面层-墙面-插座.
3. 插座线缆采用3*2.5平方铜芯线, 穿PC20管.